



**VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VILNIAUS DEPARTAMENTAS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601279.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento duomenys:
Konstitucijos pr. 23B, LT-08105 Vilnius, tel. (8-5) 2491700, el. p. vilnius@vmvt.lt

UAB Nemenčinės komunalininkas

El. p. info@nemenkom.lt

EL.p. vanduo@nemenkom.lt

2022-10-12 Nr. 69S-(69.5.)-4542

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

El. p. vrsa@vrsa.lt

Kopija

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

EL. p. info@vmvt.lt

DĖL GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS IR SPRENDIMO IŠSIUNTIMO

Informuojame, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento (toliau - VMVT Vilniaus departamentas) inspektoriai pagal 2022-09-19 iš UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau-tiekėjas) gautą raštą Nr.NK-676, su prašymu atlikti pakartotinį geriamojo vandens valstybinį mėginį iš Kiaušiadalos vandenvietės, paėmė mėginį, cheminiams (arseno) tyrimams atlikti.

Pagal gautą Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tyrimų protokolą Nr. 1-22/08505/1 CH 2022-09-30 – tirtame mėginyje (iš Kiaušiadalos vandenvietės vartojimo vietos (kolonėlė)) **nustatytas arseno kiekis ($5,20 \pm 0,74 \mu\text{g/l}$), atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 24:2017) V skyriaus 3 lentelės reikalavimų, nustatytos ribinės arseno vertės ne daugiau – $10 \mu\text{g/l}$.**

VMVT Vilniaus departamentas atkreipia Jūsų dėmesį, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“, juridinio asmens kodas 186442084, geriamojo vandens tiekimo įmonė, Kiaušiadalos vandenvietė adresu, Kiaušiadalos km., Paberžės sen., Vilniaus raj. Sav., atžvilgiu surašytas 2021 m. kovo 31 d. sprendimas „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo“ Nr. 69SV-133, kuriuo buvo sustabdytas geriamojo vandens tiekimas gyventojams, išimtinai leidžiant vandenį naudoti tik buitiniams reikmėms dėl nustatyto arseno kiekio viršijančio Lietuvos higienos norma HN 24:2017) nustatytą ribinę arseno vertę ne daugiau – $10 \mu\text{g/l}$. Pagal iš tiekėjo gautą informaciją efektyvios priemonės šalinančios iš vandens arseną nebuvo taikomos, stebimas arseno sumažėjimas dėl sezoniškumo, dėl šios priežasties įpareigojame vandens tiekėją atlikti kontrolinius arseno mėginius kas 3 mėnesius, kad būtų įmanoma įvertinti ar šis rodiklis atitinka saugos reikalavimus iki kol nebus įrengti vandens gerinimo įrenginiai, kurie yra kaip efektyviausia priemonė pašalinanti iš vandens arseną.

Įpareigojame atsakingus UAB „Nemenčinės komunalininkas“ darbuotojus kiekvieną kartą atlikus geriamojo vandens tyrimus arseno kiekiui nustatyti, apie tyrimų rezultatus informuoti VMVT Vilniaus departamentą el.p. vilnius@vmvt.lt; lina.narkune@vmvt.lt.

VMVT Vilniaus departamentas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi siunčia Tiekėjo, Kiaušiadalos vandenvietė adresu,

Kiaušiadalos km., Paberžės sen., Vilniaus raj. Sav., atžvilgiu 2022 m. spalio 07 d. sprendimo „Dėl subjekto veiklos atnaujinimo“ Nr. 69SV-553, kuriuo atnaujinamas geriamojo vandens tiekimas gyventojams.

Informuojame, kad sprendimas įsigalioja nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta jo įsigaliojimo vėlesnė data.

Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai Vilniaus g. 27, Vilniuje, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam Žygimantų g. 2, Vilniuje. Skundo pateikimas nesustabdo sprendimo vykdymo.

PRIDEDAMA. „Dėl subjekto veiklos atnaujinimo“ Nr. 69SV- 553 patvirtinta kopija, 1 lapas. (tik pirmam adresatui).

Direktorė



Vaida Barkovskienė

Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos sprendimų dėl administracinių
poveikio priemonių taikymo priėmimo
tvarkos aprašo
2 priedas

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VILNIAUS DEPARTAMENTAS
(teritorinio padalinio pavadinimas)

SPRENDIMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS ATNAUJINIMO

2022 m. spalio 7 d. Nr. 69SV- 553
Vilnius
(vieta)

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento direktorė Vaida Barkovskienė,

(teritorinio padalinio pavadinimas, pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

atsižvelgusi į UAB „Nemenčinės komunalininkas”, juridinio asmens kodas 186442084, geriamojo vandens tiekimo įmonė, Kiaušiadalos vandenvietės, geriamojo vandens tiekimo teritorijos grėžinio adresu, Kiaušiadalos km., Paberžės sen., Vilniaus raj. Sav., grėžinio nr. 44575, registro numeris 410000979, Maisto tvarkymo subjekto registracijos pažymėjimas Nr.57, išduotas 2010-03-31, 2022-09-19 prašymą

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą, adresą, juridinio asmens kodą, patvirtinimo / registravimo / pažymėjimo numerį)

ir išnagrinėjusi Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tyrimo protokolo Nr. 1-22/21562/1 CH, 2022-09-30 rezultatus, mėginyje nustatytas arseno kiekis ($5,20 \pm 0,74 \mu\text{g/l}$) atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytą ribinę vertę – ne daugiau kaip $10 \mu\text{g/l}$,
(nurodyti patikrinimo datą, akto numerį, laboratorinių tyrimų protokolo sudarymo datą, numerį, kitą reikalingą informaciją)

medžiaga, nustačiau, kad 2022 m. kovo 31 d. sprendime Nr. 69SV-133 „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo, uždraudimo“ nurodyti pažeidimai pašalinti / iš dalies pašalinti.

(kas nereikalinga, išbraukti)

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo 25.1 papunkčiu

N u s p r e n d ž i u leisti ūkio subjektui nuo 2022 m. spalio 10 d. atnaujinti veiklą geriamojo vandens tiekimą gyventojams (veiklos kodas - 36.0 vandens surinkimo, valymo ir tiekimas).

_(nurodyti patvirtintos / registruotos veiklos pobūdį)


Sprendimas įsigalioja nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta jo įsigaliojimo vėlesnė data.

Sprendimas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai Vilniaus g. 27, Vilniuje, arba Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam Žygimantų g. 2, Vilniuje.

Direktorė

(įstaigos vadovas ar įgaliotas pareigūnas)




(parašas)

Vaida Barkovskienė

(vardas, pavardė)

Su sprendimu susipažinau ir patvirtinau jo kopiją gavau
(pildoma, jei ūkio subjektas ar jo atstovas atvyko į sprendimo priėmimą)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)