

SUDERINTA:
Vilniaus rajono savivaldybės
Administracija
Vietinio ūkio skyriaus
Vyr. inžinierius
K. Štyslovas

2019-10-25

SUDERINTA:
VERT Vilniaus skyrius
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas
Evaldas Kervys

TVIRTINU:
UAB Nemenčinės komunalininkas
Šilumos gamybos ir tiekimo skyriaus
Vyr. inžinierius A. Dynda



UAB NEMENČINĖS KOMUNALININKAS

termofikacinio vandens (95-70) prie Tvid. 18 C

temperatūrinis grafikas

2019 - 2020 m šildymo sezonui

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C	
	paduodama	grįžtama
10,0	40,0	34,7
9,0	40,0	34,5
8,0	40,0	34,3
7,0	40,0	34,1
6,0	40,0	33,9
5,0	40,0	33,7
4,0	40,2	33,6
3,0	42,1	34,9
2,0	43,9	36,2
1,0	45,7	37,4
0,0	47,5	38,6
-1,0	49,3	39,8
-2,0	51,1	41,0
-3,0	52,9	42,1
-4,0	54,6	43,3
-5,0	56,3	44,4
-6,0	58,0	45,5
-7,0	59,7	46,6
-8,0	61,4	47,7
-9,0	63,0	48,8
-10,0	64,7	49,8
-11,0	66,3	50,9
-12,0	68,0	51,9
-13,0	69,6	52,9
-14,0	71,2	54,0
-15,0	72,8	55,0
-16,0	74,4	56,0
-17,0	75,0	57,0
-18,0	75,0	57,9
-19,0	75,0	58,9
-20,0	75,0	59,9
-21,0	75,0	60,9
-22,0	75,0	61,8
-23,0	75,0	62,3
-24,0	75,0	63,7
-25,0	75,0	63,9
-26,0	75,0	64,1
-27,0	75,0	64,3
-28,0	75,0	64,5
-29,0	75,0	64,7
-30,0	75,0	65,9

Pastaba: Temperatūrinis grafikas sudarytas, remiantis kompiuterinės programos GID-99w informacine - grafine sistema "Temperatūrinis grafikas".

Sudarė:

UAB "Šilumos ūkio servisas"
Inžinierius J. Karaliūnas

J. Karaliūnas