

SUDERINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

20 m mėn. d.

TVIRTINU:

UAB Nemencinės komunalininkas

Silumos gamybos ir tiekimo skyriaus

Vyr. inžinierius A. Dydys



UAB NEMENCINĖS KOMUNALININKAS

termofikacinio vandens (95-70) prie Tvid. 18 C

temperatūrinis grafikas

2020 - 2021 m šildymo sezonui

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra °C	
	paduodama	grįžtama
10,0	40,0	32,5
9,0	40,0	32,7
8,0	40,0	32,9
7,0	40,0	33,1
6,0	40,0	33,3
5,0	40,0	33,5
4,0	40,2	33,7
3,0	42,1	34,9
2,0	43,9	36,2
1,0	45,7	37,4
0,0	47,5	38,6
-1,0	49,3	39,8
-2,0	51,1	41,0
-3,0	52,9	42,1
-4,0	54,6	43,3
-5,0	56,3	44,4
-6,0	58,0	45,5
-7,0	59,7	46,6
-8,0	61,4	47,7
-9,0	63,0	48,8
-10,0	64,7	49,8
-11,0	66,3	50,9
-12,0	68,0	51,9
-13,0	69,6	52,9
-14,0	71,2	54,0
-15,0	72,8	55,0
-16,0	74,4	56,0
-17,0	75,0	57,0
-18,0	75,0	57,9
-19,0	75,0	58,9
-20,0	75,0	59,9
-21,0	75,0	60,9
-22,0	75,0	61,8
-23,0	75,0	62,3
-24,0	75,0	63,7
-25,0	75,0	63,9
-26,0	75,0	64,1
-27,0	75,0	64,3
-28,0	75,0	64,5
-29,0	75,0	64,7
-30,0	75,0	65,9

Pastaba: Temperatūrinis grafikas sudarytas, remiantis kompiuterinės programos GID-99w informacinė - grafinė sistema "Temperatūrinis grafikas".

Sudarė:

UAB "Šilumos ūkio servisas"

Inžinierius J. Karaliūnas

[Signature]